



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области
(наименование территориального органа МЧС России)

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, тел. (8152) 45-48-28, e-mail: gumur@aspol.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности г. Мурманска УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области
(наименование органа государственного пожарного надзора)

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, тел. (8152) 45-97-77, e-mail: ond-murmansk@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 64 / 1 / 1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кадетская школа города Мурманска»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

(сокращенное наименование: МБОУ «Кадетская школа города Мурманска»)
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

на основании распоряжения, вынесенного заместителем главного государственного инспектора
г. Мурманска по пожарному надзору Любимова Владислава Анатольевича

№ 64 от « 02 » марта 20 15 года, в период:
« 16 » марта 20 15 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.
« 30 » марта 20 15 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.
проведена плановая выездная проверка объектов защиты:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Здание кадетской школы (Ф.4.1)

расположенное по адресу: г. Мурманск, ул. Спартака, д. 11
(адреса мест проведения проверки)

Лица, проводившие проверку: Зыков Максим Александрович, государственный инспектор
(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица)

г. Мурманска по пожарному надзору
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

«Кадетская школа города Мурманска» (сокращенное наименование: МБОУ «Кадетская школа города
Мурманска») инного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проведена огнезащитная обработка деревянных	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от	До 01.12.2016г.	

	<p>конструкций сцены в установленные сроки.</p>	<p>22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. 5.4.11 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</p>		
<p>2.</p>	<p>Пищеблок не отделен от остальной части здания соответствующими элементами заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости.</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.1, ч.2, ч.3, ч.8, ч.13 ст.88, таблица 24 ФЗ № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.6.4 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.5.14*, п.5.21*; п.7.1, п.7.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	<p>До 01.12.2016г.</p>	
<p>3.</p>	<p>Выходы на чердачные помещения здания с лестничных клеток не оборудованы противопожарными дверьми 2-го типа огнестойкости.</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.4 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".</p>	<p>До 01.12.2016г.</p>	
<p>4.</p>	<p>Лестница высотой более 45 см не имеет ограждений</p>	<p>п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6</p>	<p>До 01.12.2016г.</p>	

	с перилами (переход из цокольного этажа в 1-й этаж; помещение №32 техническому паспорту инв. № 3174 от 24.11.2006 г.).	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.28* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч.1 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Мурманска по пожарному надзору Зыков М.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 30 » марта 20 15 г.



Предписание для исполнения получил(а):

(подпись)

« 30 » марта 20 15 г.

Директор МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» Цветков С.В.

(должность, фамилия, инициалы)