



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Мурманской области

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, т. (8152) 999-404, emercom@51.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 7, т. (8152) 45-47-06, undipr-mo@51.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, т. (8152) 21-00-48, ondipr.1@51.mchs.gov.ru

Предписание № 54 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

«Кадетская школа города Мурманска») (сокращенное наименование: МБОУ

«Кадетская школа города Мурманска»)

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

ИНН 5190411830, ОГРН 1025100849674

- правообладателю объекта защиты)

на основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Мурманска

по пожарному надзору Таныгина Евгения Владимировича

(наименование органа государственного пожарного надзора)

№ 54 от « 01 » марта 20 21 года, в период

26 » марта 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

05 » апреля 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

проведена _____ плановая, выездная _____ проверка (ж) объекта (ев) защиты:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

помещений и территории общеобразовательного учреждения (Ф 4.1)

(указывается наименование и (в случае, если имеется) функциональное назначение проверяемого объекта защиты)

расположенного (ых) по адресу (адресам): г. Мурманск, ул. Спартака, д. 11

(адреса мест проведения проверки)

Лицо(а), проводившее проверку: Матвеева Екатерина Александровна - государственный инспектор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица

города Мурманска по пожарному надзору

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: Цветков Сергей Вячеславович – директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска», Переверзева Ольга Викторовна – зам. директора по АХР

руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой

организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред-писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение библиотеки не имеет соответствующих элементов заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости	ч. 3, ч. 8, ч.13 ст.88, таблица 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.04.2022	
2.	Помещение книгохранилища не имеет соответствующих элементов заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости	ч. 3, ч. 8, ч.13 ст.88, таблица 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.04.2022	
3.	Складское помещение (помещение № 75 согласно тех. паспорта № 3174 от 24.11.2006 г.) не имеет соответствующих элементов заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости	ч. 3, ч. 8, ч.13 ст.88, таблица 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.04.2022	
4.	Столярная мастерская (помещение № 42 (1 этаж) согласно тех. паспорта № 3174 от 24.11.2006 г.) не имеет соответствующих элементов заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости	ч. 3, ч. 8, ч.13 ст.88, таблица 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.04.2022	
5.	Над эвакуационными выходами из	ст. 84 Федерального закона от	01.04.2022	

	спортивного зала отсутствуют световые оповещатели «Выход»	22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
6.	У эвакуационных выходов из столовой, из спортивного зала отсутствуют ручные пожарные извещатели	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.6.27 свода правил СП 484.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	01.04.2022	
7.	Позтажные планы эвакуации из здания не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009	п. 6.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона № 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор города Мурманска по пожарному
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
надзора Матвеева Е. А.
по пожарному надзору)



« 05 » апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
« 05 » апреля 20 21 г.

(подпись)
М.Л.П.*
(должность, фамилия, инициалы)

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.